

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen
in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Geprüfter Materialtyp: **Acrylgebundene Mineralwerkstoffplatten für Fußböden**
Artikelbez.: **CREANIT®**
Werkmaß: **980 x 500 x 9 [mm]**
Farbbez.: **Borkum** (Mix grau, beige, anthrazit, weiß);
n.A. Farben nach Farbkarte oder Sonderfarben möglich
Oberfläche: **unprofiliert, eben, feinrau strukturiert;**
n.A. vollflächig beschichtet mit CRIFFIT
(2K-PU; Auftragsmenge 120 g/m²;
Auftragsart: gewalzt)

Hersteller / Lieferer: **Robert Hug KG**
Altinger Straße 44 - 46
71083 Herrenberg-Gültstein

Auftraggeber: **Robert Hug KG**
Altinger Straße 44 - 46
71083 Herrenberg-Gültstein

Auftrag vom: **18.11.2010**

Zeugnisnummer: **95041001.001**


Probenahme: **Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut**

Prüfgrundlage: **DIN 51130 (Ausgabe 6/2004) bzw. Merkblatt BGR 181**
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigen-
schaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Prüfergebnis: **Mittlerer Gesamtaktzeptanzwinkel = 19,5°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung = R 11**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer


Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 26.11.2010
Schu/FI

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

